

## BRKI Brand Risico Klassen Indeling - certificering

### VEB4 Brand Kwaliteitssysteem, conform VEB4 systeem-en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

Bewakingsvorm conform VEB4 systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen	
<b>Klasse</b>	<b>NEN 2535:2017 volledig</b>
1	niet automatische bewaking
2	ruimtebewaking
3	gedeeltelijke bewaking (in relatie tot ontvluchting)
4	Volledige bewaking

Overige bewakingsvormen conform VEB4 systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen	
<b>Klasse</b>	<b>NEN 2535:2017 volledig</b>
1	objectbewaking
2	ruimtebewaking (specifieke ruimte(n) )

#### Toelichting per klasse:

##### **Klasse 1 Niet automatische bewaking**

Onder niet automatische bewaking wordt verstaan een brandmeldinstallatie waarbij alleen handbrandmelders zijn aangebracht,

##### **Klasse 2 Ruimtebewaking in relatie tot vluchten**

Onder ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten wordt verstaan een bewakingsvorm waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische brandmelders zijn aangebracht.

##### **Klasse 2 Ruimtebewaking specifieke ruimte(n)**

Een bewakingsomvang waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische en/of handbrandmelders zijn aangebracht.

##### **Klasse 2 Objectbewaking**

Een bewakingsomvang waarbij een bepaald object in een ruimte (bijvoorbeeld schakelkasten, machines, laadstations heftrucks) met automatische melders wordt beveiligd.

##### **Klasse 3 Gedeeltelijke bewaking**

Een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke handbrandmelders, automatische brandmelders zijn aangebracht in de verkeersroute en de in aanmerking komende ruimten met een verhoogd risico voor het ontstaan van brand (door een verhoogde aanwezigheid van ontstekingsbronnen en/of brandbaar materiaal).

##### **Klasse 4 Volledige bewaking**

Een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw zijn voorzien van één of meerdere automatische brandmelders. **Bewakingsvorm conform VEB4 systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen**

## BRKI Brand Risico Klassen Indeling - opleveringsdocument

### VEB4 Brand Kwaliteitssysteem, conform VEB4 projectierichtlijnen

Bewakingsvorm conform VEB 4 projectierichtlijnen	
<b>Klasse</b>	<b>NEN 2535:2017</b>
1	objectbewaking
2	ruimtelijke bewaking (specifieke ruimte(n))
3	gedeeltelijke bewaking (in relatie tot ontvluchting)
4	volledige bewaking

#### Toelichting per klasse:

##### **Klasse 1      Objectbewaking**

Een bewakingsomvang waarbij een bepaald object in een ruimte (bijvoorbeeld schakelkasten, machines, laadstations heftrucks) met automatische melders wordt beveiligd.

##### **Klasse 2      Ruimtebewaking specifieke ruimte(n)**

Een bewakingsomvang waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische en/of handbrandmelders zijn aangebracht.

##### **Klasse 3      Gedeeltelijke bewaking**

Een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke handbrandmelders, automatische brandmelders zijn aangebracht in de verkeersroute en de in aanmerking komende ruimten met een verhoogd risico voor het ontstaan van brand (door een verhoogde aanwezigheid van ontstekingsbronnen en/of brandbaar materiaal).

##### **Klasse 4      Volledige bewaking**

Een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw zijn voorzien van één of meerdere automatische brandmelders.